



Łowicz, 2026-06-01

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WL.ZUZ.4210.1.409.2026.AW

Wywieszono na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
oraz na stronie internetowej <http://eto.um.warszawa.pl>
w terminie od dnia 2.06 do dnia 16.06.

Uwagi
UM-FWOU-13-5315-130-2026-Pkt

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.; Dz. U. z 2025, poz. 960), podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, który wpłynął do tutejszego organu w dniu 04.05.2026 r. skierowany przez osobę fizyczną reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Gawarkiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci budowy dwóch studni chłonnych na terenie działki przy ul. Szeligowskiej 75A, o nr ew. 15/1, obręb 6-13-04, Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z nawierzchni terenu działki oraz z dachów istniejących budynków do gruntu poprzez ww. studnie chłonne, w ilości:

Studnia	Maksymalna ilość wód opadowych	Średnia ilość wód opadowych	Powierzchnia rzeczywista zlewni	Powierzchnia zredukowana zlewni
	Q_{max} [m ³ /s]	$Q_{śr.rok}$ [m ³ /rok]	F [m ²]	$F_{zred.}$ [m ²]
Sch1	0,0114	521,10	965,0	868,50
Sch2	0,0180	825,00	2500,00	1375,00

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l,
- zawiesina ogólna do 100 mg/l.

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

2026-06-01

INSPEKTOR
W WYDZIALE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
DLA DZIELNICY BEMOWO

Patrycja Gałimska